

CLAUSULEBLAD BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN 06-01

Terzake van zaakschade, veroorzaakt door brand en/of explosie alsmede de gevolgschade daarvan geldt een eigen risico van (zie onder I op uw polis onder 'Eigen risico brandgevaarlijke werkzaamheden') per aanspraak indien de schade in verband staat met werkzaamheden bij derden met gebruikmaking van open vuur zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verfabranden, dakdekken, en dergelijke. Het eigen risico zal echter (zie onder II op uw polis onder 'Eigen risico brandgevaarlijke werkzaamheden') bedragen, indien verzekerde kan aantonen, dat de volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen:

Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden (algemeen)

- a. Brandbare materialen worden meer dan 5 meter van de werkplek geplaatst. Indien dat niet mogelijk is zijn deze met branddekens afgedekt.
- b. Gasslangen:
 - voldoen aan NEN 5654;
 - zijn niet ouder dan twee jaar;
 - zijn voorzien van deugdelijke slangklemmen.
- c. Op de werkplek/het dak zijn altijd:
 - twee verzegelde draagbare blustoestellen met elk een inhoud van 12 kg bluspoeder (ABC) aanwezig, die jaarlijks worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf;
 - ten minste twee branddekens aanwezig.
- d. Tijdens werkonderbrekingen zijn branders gedoofd en moet de kraan op de gasfles worden gesloten.
- e. Gedurende één uur na het beëindigen van de werkzaamheden met open vuur wordt controle uitgeoefend.

Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken

Bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken zijn tevens de volgende voorwaarden van toepassing.

- f. Bij opslag van brandbaar materiaal op het dak worden de volgende maatregelen genomen:
 - het brandbaar materiaal wordt over het dak verspreid (de materiaalconcentraties worden minstens 5 meter van elkaar verwijderd);
 - het brandbaar materiaal wordt geplaatst op minstens 3 meter van de dakranden en op minstens 5 meter van opgaand gevelwerk;
 - brandbare isolatiematerialen zijn niet hoger dan 2 meter gestapeld.

- g. De bitumenketel(s) is/zijn:
 - op een afstand van minimaal 5 meter van de gasfles geplaatst;
 - uitgevoerd met een temperatuurbegrenzer, die de gastoevoer kan blokkeren;
 - in een metalen bak geplaatst met een inhoud van minimaal de netto-inhoud van de ketel;
 - bij plaatsing op het dak vrij van dakbedekking, door de ketel(s) te plaatsen op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels.
- h. Bij renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden is de benodigde informatie verzameld over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Aan de hand van de verkregen informatie worden, op schrift, richtlijnen opgesteld voor de wijze van uitvoering ten behoeve van degene die met de uitvoering van de werkzaamheden wordt belast. Indien onvoldoende brandpreventieve maatregelen kunnen worden getroffen wordt geen gebruik gemaakt van open vuur.
- i. Op het dak aanwezige ventilatoren, koelinstallaties, en dergelijke, dienen gedurende de werkzaamheden als hiervoor omschreven uitgeschakeld te zijn tot minstens één uur na beëindiging van deze werkzaamheden.

Indien deze voorzorgsmaatregelen niet of onvoldoende zijn getroffen zal een volgende schadegebeurtenis, bij een herhaalde blijf van niet of onvoldoende getroffen maatregelen, buiten de dekking van de verzekering vallen.